

	Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadnie ścieków	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	Informacja o jakości wody	Strona 1/1

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Tarnowskie Góry w IV kwartale 2024 r.**

Ujęcia wody	Zasilane dzielnice , ulice	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 /stopnie dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Koehler	Centrum Tarnowskich Gór, Osada Jana, Lasowice	< 5	1006,0	7,2	<20	82,0	<0,1	440/ 24,7	43,0
Ujęcie nr III Ul. Opolska		< 5	450,0	7,8	22	13,0	<0,1	230 / 12,9	4,5
SUW Miedary GPW Katowice	Bobrowniki, Repty Śląskie, Osiedle Przyjaźń Stare Tarnowice, Osiedle Fazos, Osiedle Kolejarzy Osiedle Chemik, Osiedle Gruzelki Pniowiec, Sowice	< 5	475,0	7,7	30	13,0	<0,1	231 / 13,0	3,5
Ujęcie Opatowice	Osiedle Przyjaźń	< 5	770,0	7,5	20	49,0	<0,1	360 / 20,2	42,0
Ujęcie GCR	Szpital im.Hagera, GCR Repty	< 5	730,0	7,7	22	39,0	< 0,1	364 /20,4	29,0
SUW Prefabet	Rybna, Strzybnica - domy jednorodzinne	< 5	411,0	7,8	20	15,0	<0,1	203 / 11,4	< 2,0
Normatywy		do 15	2500	6,5 - 9,5	200	250	0,3	60-500 /3,4-28	50