

	<b>Proces: ZW - Zaopatrzenie w wodę i oprowadnie ścieków</b>	ZW-VPWK-01-01-03 Data publikacji: 2016/12/21
	<b>Informacja o jakości wody</b>	<b>Strona 1/1</b>

**Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
 dostarczonej przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach mieszkańcom Gminy Woźniki w IV kwartale 2024 r.**

Ujęcia wody	Zasilane miejscowości	WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY							
		Barwa mg/l	Przewodność elektryczna właściwa uS/cm	Odczyn pH	Stężenie żelaza ogólnego µg/l	Stężenie chlorków mg/l	Stężenie wolnego chloru mg/l	Twardość mg/l CaCO3 / dH	Stężenie azotanów mg/l
SUW Woźniki	Woźniki	< 5	350,0	7,7	20	< 5	<0,1	188/ 10,5	< 2,0
SUW Psary	Psary, Babienica, Kamienica, Lubsza, Piasek, Smolana Buda, Sośnica, Dyrdy	< 5	577,0	7,6	20	9,6	<0,1	294 / 16,6	< 2,0
SUW Pakuły	Pakuły, Skrzęsówka, Ligota Woźnicka, Gorole, Czarny Las, Nigolewka, Huta Korola, Kamieńskie Młyny, Drogobycz, Niwy, Okrąglik	< 5	576,0	7,7	20	10,0	<0,1	281/ 15,8	< 2,0
ujęcie Dąbrowa	Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Mała, Kolonja Woźnicka, Polski las	< 5	822,0	7,2	30	8,1	<0,1	464/ 26,0	20
<b>Normatywy</b>		<b>do 15</b>	<b>2 500</b>	<b>6,5 - 9,5</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>0,3</b>	<b>60 - 500 / 3,4 - 28</b>	<b>50</b>